

R4: riziko straty ekonomickej hodnoty

Všetky riziká sú zobrazené v tvare: hodnota x 10<sup>-5</sup>

Zložky rizika v zónach pre riziko R1:

Typ škody	Symbol	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7
D1 - úraz spôsobený zásahom el. prúdom	R <sub>A</sub>	0	0	2,123179 E-09	0	0	0	0
	R <sub>U</sub>	0	0	1,846154 E-08	0	0	0	0
D2 – hmotná škoda	R <sub>B</sub>	0	0	4,246358 E-09	0	0	0	0
	R <sub>V</sub>	0	0	3,692308 E-08	0	0	0	0
D3 – porucha vnútorných systémov	R <sub>C</sub>	0	0	1,06159 E-07	0	0	0	0
	R <sub>M</sub>	0	0	6,073095 E-06	0	0	0	0
	R <sub>W</sub>	0	0	9,23077 E-08	0	0	0	0
	R <sub>Z</sub>	0	0	0,000147 6923	0	0	0	0

Vysvetlivky:

R<sub>A</sub> – zložka rizika (úraz živých bytostí – zásahy do stavby)

R<sub>U</sub> – zložka rizika (úraz živej bytosti – zásahy do pripojeného vedenia)

R<sub>B</sub> – zložka rizika (hmotná škoda v stavbe – zásahy do stavby)

R<sub>V</sub> – zložka rizika (hmotná škoda v stavbe – zásahy do pripojeného vedenia)

R<sub>C</sub> – zložka rizika (porucha vnútorných systémov – zásahy do stavby)

R<sub>M</sub> – zložka rizika (porucha vnútorných systémov – zásahy v blízkosti stavby)

R<sub>W</sub> – zložka rizika (porucha vnútorných systémov – zásahy do pripojeného vedenia)

R<sub>Z</sub> – zložka rizika (porucha vnútorných systémov – zásahy v blízkosti vedenia)

Celkové riziko pre každý typ straty:

Zložka rizika	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7
R1	0	0	6,175416	0	0	0	0

K4	0	0	0,000134	0	0	0	0
			0051				

## Typická hodnota prípustného rizika $R_T$

Typy straty		$R_T(\text{rok}^{-1})$
L1	Strata ľudského života alebo trvalé zranenie	$10^{-5}$
L2	Strata služby pre verejnosť	$10^{-3}$
L3	Strata kultúrneho dedičstva	$10^{-4}$
L4	Ekonomická strata	0

-- Veľkosť rizika vyhovuje podmienkam STN EN 62305-2 --